



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 12-618-01-17-001-П

433760, Ульяновская обл., р.п.
Кузоватово ул. Октябрьская, д.
18

(место проведения проверки)

“ 10 ” января 20 17 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «10» января 2017г. № 12-618-01-17-001-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, Зинин Василий Николаевич – старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС

предписываю:

Кому:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 «Светлячок» р.п. Кузоватово

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

Почтовый адрес: 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово ул. Октябрьская, д. 18

Юридический адрес: 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово ул. Октябрьская, д. 18

ИНН: 7308003543

№ п.п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию	п.1.8.1. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	10.03.2017г
2.	Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства измерений и учёта электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	п.2.11.11. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	10.03.2017г
3.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) отсутствует надпись, указывающая наименование	п.2.11.13. (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.	10.03.2017г

	присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	зарег. в Минюсте РФ 22января 2003 г. № 4145)	
4.	Не ведётся учёт и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок	п.2.2.5. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
5.	Не ведётся журнал результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов тепловых энергоустановок.	п.2.9.11. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
6.	Не пронумерованы тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики.	п.2.9.16. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
7.	На датчиках и вторичных приборах нет надписей о назначении приборов.	п.2.9.16. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
8.	Не обеспечен анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий	п.2.5.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
9.	Не обеспечено своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору	п.2.9.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г
10.	Не ведётся разработка мероприятий по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов	п.2.2.5. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарег. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358	10. 03.2017г

Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1. ст.19.5 КоАП РФ.

На основании акта, и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить выше указанное нарушение в установленный для этого срок и не позднее **10.03.2017 г.** направить в Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора по адресу: 432680 г. Ульяновск, ул. Матросова,24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Старший государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС

В.Н. Зинин

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:): Заведующая МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» р.п. Кузоватово Хлебова Ольга Александровна

(подпись)

«10» января 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1 «Светлячок» р.п.Кузоватово

ОТЧЕТ

О выполнении Предписания № 12-618-01-17-001-П

№	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Выполненные мероприятия по предписанию	Срок устранения
1.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	В соответствии с п.1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго России №6 от 13.01.2003) в МБДОУ разработана и введена в действие приказом заведующего №4 от 25.01.2017 «Инструкция по учету, рациональному расходованию и проведению мероприятий по энергосбережению»	25.01.2017г.
2.	Отсутствуют паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	В соответствии с п.2.11.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России №6 от 13.01.2003) в МБДОУ заведен «Журнал учета, ремонта, калибровок, поверок средств измерений и учета электрической энергии»	02.02.2017
3.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) отсутствует надпись, указывающая наименование	В соответствии с п.2.11.13 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России №6 от 13.01.2003) в МБДОУ рядом со счетчиком размещена надпись, указывающая наименование присоединения, на	15.02.2017

	присоединения, на котором производится учет электроэнергии	котором производится учет электроэнергии	
4	Не ведется учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок	В соответствии с п.2.2.5. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115) ведется «Журнал учета технико-экономических показателей тепловых энергоустановок» и ежемесячный анализ этих показателей на совещании при заведующем (протокол №2 от 10.02.2017)	10.02.2017
5.	Не ведется журнал результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов тепловых энергоустановок	В соответствии с п.2.9.11. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115) с 02.02.2017 ведется Журнал результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов тепловых энергоустановок	02.02.2017
6.	Не пронумерованы тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики.	В соответствии с п.2.9.16.. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115) в МБДОУ пронумерованы все тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики.	15.02.2017
7	На датчиках и вторичных приборах нет надписей о назначении приборов	В соответствии с п.2.9.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115) на датчики и приборы помещены надписи о назначении приборов	15.02.2017
8.	Не обеспечен анализ энергоэффективности проводимых организационно-	В соответствии с п.2.5.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115) в МБДОУ организован анализ энергоэффективности мероприятий:	02.02.2017

	технических мероприятий	<p>1. Издан приказ №8\2 от 02.02.2017г. «О проведении анализа энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий»</p> <p>2. Проведено производственное совещание 30.01.2017г (протокол №1)</p> <p>3. Анализ энергоэффективности проводимых мероприятий включен в План мероприятий по энергосбережению и проводится 1 раз в месяц</p> <p>4. Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте сотрудников энергозатратных блоков (кухня, прачечная)</p>	<p>30.01.2017</p> <p>25.01.2017</p> <p>15.02.2017</p>
9.	Не обеспечено своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору.	Разработан график своевременного предоставления на поверку измерительных приборов, подлежащих государственному контролю и надзору на 2017 год	30.01.2017
10	Не ведется разработка мероприятий по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов.	<p>В МБДОУ разработаны:</p> <p>1. План мероприятий по снижению расходов топливно-энергетических ресурсов</p> <p>2. Инструкция по учету, рациональному расходованию электроэнергии и проведения мероприятий по энергосбережению</p> <p>3. Ежедневный мониторинг экономии электроэнергии</p> <p>4. Инструктаж работников на рабочем месте</p>	<p>25.01.2017</p> <p>25.01.2017</p> <p>02.02.2017</p> <p>15.02.2017</p>

Все мероприятия Предписания выполнены в срок.

Административный штраф в сумме 2000 рублей завхозом Юшиной В.И. оплачен 09.02.2017г. (копия банковского счета прилагается)

Заведующий МБДОУ  О.А.Хлебова

